

Предписание

**должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений
№113/35**

«12» 02 2016 г.

Место выдачи предписания: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Белая Калитва, Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Обливском, Советском районах

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание:

Москаленко Д.А. ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Белая Калитва, Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Обливском, Советском районах

Предписание выдано: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Краснодонецкая СОШ Белокалитвинский район ст. Краснодонецкая ул. Центральная 13 ОГРН 1026101885743 от 18.09.2002г. ИНН 6142017191 выданный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 22 по Ростовской области.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке: (характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)): в МБОУ Краснодонецкая СОШ расположенной по адресу Белокалитвинский район ст. Краснодонецкая ул. Центральная 13:

- измеренные уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах физики, русского языка не соответствуют санитарным требованиям (Замеры физических факторов (искусственное освещение). Протокол лабораторных испытаний № 203-Б от 25. 01.2016; нарушение пп. 7.2.4 п. 7.2. раздел VII СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- измеренные параметры микроклимата в учебных кабинетах 1 классах, 4 классах в кабинетах химии, русского языка, физики, информатики по относительной влажности не соответствуют санитарным требованиям (Замеры физических факторов (микроклимат). Протокол лабораторных испытаний № 175-Б от 22.01.2016; нарушение пп. 7.2.4 п. 7.2. раздел VII СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- школьная мебель не соответствует росту-возрастным показателям. (Экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям №15-21/16 от 27.01.2016г. нарушение п.5.3. раздел V СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- потолок, стены и полы в спортзале имеют щели, трещины, нарушение п.4.28; п.4.29 раздел IV СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4

статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(нужное подчеркнуть)

Предлагаю:

1. Уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах физики, русского языка привести в соответствие санитарным требованиям.
Срок исполнения с 12.02.2016г. и постоянно.
2. Параметры микроклимата привести в соответствие санитарным требованиям.
Срок исполнения с 12.02.2016г. и постоянно.
3. Привести школьную мебель в соответствие ростовым показателям школьников.
Срок исполнения с 12.02.2016г. и постоянно.
4. Провести косметический ремонт стен и полов в спортзале.
Срок исполнения до 29.08.2016г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 29.08.2016

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;
юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд соответствия с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную:

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Ведущий специалист - эксперт Москаленко Д.А.

(ФИО, должность)

(подпись)

Предписание получил: «12» 02. 2016 г.

Директор МБОУ Краснодонецкая СОШ

(руководитель, должностное лицо,
уполномоченное руководителем,
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)



Попова Ольга Александровна

(фамилия, имя, отчество)